



180300341834

有效期至2024年04月29日止

检 验 报 告

No: JB-2023-W-01689

样品名称: 生活饮用水(出厂水)

委托单位: 魏县南水北调水厂

检验类别: 委托检验

石家庄市金标检★服务有限公司



石家庄市金标检验服务有限公司


检验报告

No: JB-2023-W-01689

第 1 页 共 8 页

样品名称		生活饮用水（出厂水）	检验类别	委托检验
委托单位	名称	魏县南水北调水厂	样品数量及包装	116.75L
	地址	河北省邯郸市魏县天河路路南、魏祠西侧、天雨路路北		
受检单位	名称	魏县南水北调水厂	样品状态	无色透明液体
	地址	河北省邯郸市魏县天河路路南、魏祠西侧、天雨路路北	采样条件	/
采样人员、日期		吴昊 樊乐 2023.05.13	采样地点	魏县南水北调院内出水口
送样人员、日期		/	检验日期	2023.05.13-2023.05.30
检验项目		总大肠菌群, 大肠埃希氏菌, 菌落总数, 砷, 镉, 铬（六价）, 铅, 汞, 氰化物, 氟化物, 硝酸盐（以 N 计）, 三氯甲烷, 一氯二溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 三溴甲烷, 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）, 二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, pH, 铝, 铁, 锰, 铜, 锌, 氯化物, 硫酸盐, 溶解性总固体, 总硬度（以 CaCO_3 计）, 高锰酸盐指数（以 O_2 计）, 氨（以 N 计）, 总 α 放射性, 总 β 放射性, 游离氯, 贾第鞭毛虫, 隐孢子虫, 铍, 钡, 铍, 硼, 钼, 镍, 银, 铊, 硒, 高氯酸盐, 二氯甲烷, 1,2-二氯乙烷, 四氯化碳, 氯乙烯, 1,1-二氯乙烯, 1,2-二氯乙烯（总量）, 三氯乙烯, 四氯乙烯, 六氯丁二烯, 苯, 甲苯, 二甲苯（总量）, 苯乙烯, 氯苯, 1,4-二氯苯, 三氯苯（总量）, 六氯苯, 七氯, 马拉硫磷, 乐果, 灭草松, 百菌清, 呋喃丹, 毒死蜱, 草甘膦, 敌敌畏, 莠去津, 溴氰菊酯, 2,4-滴, 乙草胺, 五氯酚, 2,4,6-三氯酚, 苯并（a）芘, 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯, 丙烯酰胺, 环氧氯丙烷, 微囊藻毒素-LR, 钠, 挥发酚类（以苯酚计）, 阴离子合成洗涤剂, 2-甲基异莰醇, 土臭素		
判定标准		GB 5749-2022		
检验结论		该样品所检项目符合 GB 5749-2022 要求。		
意见和解释		/		
备注		次氯酸钠消毒, 不测亚氯酸盐、溴酸盐、臭氧、二氧化氯、总氯。		



批准:  审核: 李迎春 编制: 刘江慧

石家庄市金标检验服务有限公司
检验报告

No:JB-2023-W-01689

第 2 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006/4.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/mL	100	49	符合
4	砷	GB/T 5750.6-2006/6.6	mg/L	0.01	0.00142	符合
5	镉	GB/T 5750.6-2006/9.7	mg/L	0.005	<0.00006	符合
6	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
7	铅	GB/T 5750.6-2006/11.7	mg/L	0.01	<0.00007	符合
8	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	GB/T 5750.5-2006/4.1	mg/L	0.05	<0.002	符合
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	1.0	0.19	符合
11	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2006/5.3	mg/L	10	0.91	符合
12	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.06	0.0150	符合
13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.1	<0.00003	符合
14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.06	0.00303	符合
15	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.1	<0.00012	符合

石家庄市金标检验服务有限公司
检验报告

No: JB-2023-W-01689

第 3 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.8-2006/附录 A	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.300	符合
17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2006/9	mg/L	0.05	<0.002	符合
18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2006/10	mg/L	0.1	<0.001	符合
19	土臭素	GB/T 32470-2016	mg/L	0.00001	<0.0000038	符合
20	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006/13.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
21	色度	GB/T 5750.4-2006/1.1	度	15	<5	符合
22	浑浊度	GB/T 5750.4-2006/2.1	NTU	1	<0.5	符合
23	臭和味	GB/T 5750.4-2006/3.1	/	无异臭、异味	无任何臭和味 (等级 0, 强度无)	符合
24	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006/4.1	/	无	无肉眼可见物	符合
25	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.32	符合
26	铝	GB/T 5750.6-2006/1.5	mg/L	0.2	0.0801	符合
27	铁	GB/T 5750.6-2006/2.4	mg/L	0.3	0.0436	符合
28	锰	GB/T 5750.6-2006/3.6	mg/L	0.1	<0.00006	符合

检验报告

No: JB-2023-W-01689

第4页 共8页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
29	铜	GB/T 5750.6-2006/4.6	mg/L	1.0	<0.00009	符合
30	锌	GB/T 5750.6-2006/5.6	mg/L	1.0	<0.0008	符合
31	氯化物	GB/T 5750.5-2006/2.2	mg/L	250	7.13	符合
32	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/1.2	mg/L	250	28.4	符合
33	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	1000	223	符合
34	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	450	134	符合
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006/1.1	mg/L	3	1.60	符合
36	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
37	总α放射性	GB/T 5750.13-2006	Bq/L	0.5	<0.016	符合
38	总β放射性	GB/T 5750.13-2006	Bq/L	1	<0.028	符合
39	游离氯	GB/T 5750.11-2006/1.1	mg/L	≥0.3	0.30	符合
40	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2006/5.1	个/10L	<1	<0.1	符合
41	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2006/5.1	个/10L	<1	<0.1	符合
42	锑	GB/T 5750.6-2006/19.4	mg/L	0.005	0.00178	符合

表码: SJZJB-QR-31-01-2020

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No: JB-2023-W-01689

第 5 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
43	钡	GB/T 5750.6-2006/16.3	mg/L	0.7	0.0719	符合
44	铍	GB/T 5750.6-2006/20.5	mg/L	0.002	<0.00003	符合
45	硼	GB/T 5750.6-2006/1.5	mg/L	1.0	0.0093	符合
46	钼	GB/T 5750.6-2006/13.3	mg/L	0.07	0.00979	符合
47	镍	GB/T 5750.6-2006/15.3	mg/L	0.02	<0.00007	符合
48	银	GB/T 5750.6-2006/12.4	mg/L	0.05	<0.00003	符合
49	铊	GB/T 5750.6-2006/21.3	mg/L	0.0001	<0.00001	符合
50	硒	GB/T 5750.6-2006/7.7	mg/L	0.01	<0.00009	符合
51	高氯酸盐	BJS 201706	mg/L	0.07	<0.0010	符合
52	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.02	<0.00003	符合
53	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.03	<0.00006	符合
54	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.002	<0.00021	符合
55	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.001	<0.00017	符合
56	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.03	<0.00012	符合
57	1,2-二氯乙烯(总量)	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.05	<0.00012	符合

检验报告

No: JB-2023-W-01689

第 6 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
58	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.02	<0.00019	符合
59	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.04	<0.00014	符合
60	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.0006	<0.00011	符合
61	苯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.01	<0.00004	符合
62	甲苯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.7	<0.00011	符合
63	二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.5	<0.00011	符合
64	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.02	<0.00004	符合
65	氯苯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.3	<0.00004	符合
66	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.3	<0.00003	符合
67	三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006	mg/L	0.02	<0.00004	符合
68	六氯苯	GB/T 5750.8-2006/24.1	mg/L	0.001	<0.00002	符合
69	七氯	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.0004	<0.00015	符合
70	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2006/4.2	mg/L	0.25	<0.0001	符合
71	乐果	GB/T 5750.9-2006/4.2	mg/L	0.006	<0.0001	符合
72	灭草松	GB/T 5750.9-2006/12.1	mg/L	0.3	<0.0002	符合

检验报告

No: JB-2023-W-01689

第7页 共8页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
73	百菌清	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.01	<0.00012	符合
74	呋喃丹	GB/T 5750.9-2006/15	mg/L	0.007	<0.000125	符合
75	毒死蜱	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.03	<0.000044	符合
76	草甘膦	GB/T 5750.9-2006/18.1	mg/L	0.7	<0.025	符合
77	敌敌畏	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.001	<0.00015	符合
78	莠去津	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.002	<0.000078	符合
79	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006/11.2	mg/L	0.02	<0.002	符合
80	2,4-滴	GB/T 5750.9-2006/12.1	mg/L	0.03	<0.0005	符合
81	乙草胺	GB/T 23214-2008	mg/L	0.02	<0.00474	符合
82	五氯酚	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.009	<0.00040	符合
83	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2006/12.1	mg/L	0.2	<0.00004	符合
84	苯并(a)芘	GB/T 5750.8-2006/9.1	mg/L	0.00001	<0.0000014	符合
85	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.008	<0.00010	符合
86	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006/10.1	mg/L	0.0005	<0.00005	符合
87	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006/17.1	mg/L	0.0004	<0.0004	符合

石家庄市金标检验服务有限公司
检验报告

No:JB-2023-W-01689

第 8 页 共 8 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
88	微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2006/13	mg/L	0.001	<0.00006	符合
89	钠	GB/T 5750.6-2006/22.4	mg/L	200	9	符合
90	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	0.002	<0.002	符合
91	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006/10.1	mg/L	0.3	<0.050	符合
92	2-甲基异莰醇	GB/T 32470-2016	mg/L	0.00001	<0.0000022	符合

以下空白

